

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Берёзовской районной
организации инвалидов

 Г.И.Мурзина



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МАДОУ детский сад

«Малышок»  Е.М.Тихонова

Приказ № 60 от «09» 10 2024г.



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Малышок»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

пгт. Березово
2024

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАДОУ д/с «Малышок»
- 1.2. Адрес объекта ул.Дуркина, 28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1054 кв.м
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ этаже), _____ - _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6147 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1989 г., последнего капитального ремонта 2019г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 08.2025г.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок», МАДОУ д/с «Малышок».
- Юридический адрес организации (учреждения) ул.Дуркина, 28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования администрации Березовского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628140
ул. Астраханцева, 32 п.г.т Березово. ХМАО-Югры. Тюменской обл.
obrazbrz@mail.ru, телефон 8(34674)21731

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Есть.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус пассажирский.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (переход с дороги на тротуар имеет 2 ступени 10 см. высотой)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»
2	Вход (входы) в здание	«ДУ»
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ»
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДЧ-В»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДУ»

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Доступно условно «ДУ»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий (капитальный) ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Реконструкция здания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	Капитальный ремонт.

	пути эвакуации)	Реконструкция здания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция здания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт. Реконструкция здания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения:

по поступлению финансовых средств

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается: Не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата:

Информация об объекте инфраструктуры для особых детей размещена на «Карте возможностей особого ребёнка» (картавозможностей.рф) в октябре 2018г., актуализирована в октябре 2024г.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» октября 2024 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 01 от «09» октября 2024г.
3. Актуализация паспорта – 23.11.2020г., приказ учреждения № 85;
30.06.2021г., приказ учреждения № 37;
20.02.2023г., приказ учреждения № 16;
09.10.2024г., приказ учреждения № 60.

Приложение А.3



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МАДОУ детский сад
«Малышок» Е.М.Тихонова
«2» 10 2024г.

АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
№ 01

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАДОУ д/с «Малышок»
- 1.2. Адрес объекта ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1054 кв.м
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ этаже), _____ - _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6147 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1989 г., последнего капитального ремонта 2019г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 08.2025г.
- сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок», МАДОУ д/с «Малышок».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет образования администрации Березовского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628140
ул. Астраханцева, 32 п.г.т Березово. ХМАО-Югры. Тюменской обл.
obrazbrz@mail.ru телефон 8(34674)21731

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития есть

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус пассажирский.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (переход с дороги на тротуар имеет 2 ступени 10 см. высотой)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий (капитальный) ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Реконструкция здания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Реконструкция здания
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция здания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт. Реконструкция здания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

Заведующий  Е.М.Тихонова

Тел. 8(34674)2-17-78

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 01

Березовский район

«09» октября 2024г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МАДОУ д/с «Малышок»
- 1.2. Адрес объекта ул.Дуркина, 28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1054 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 6147 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1989г., последнего капитального ремонта 2019г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 08.2025г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок». МАДОУ д/с «Малышок».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
- ул.Дуркина, 28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Ведение образовательной деятельности

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус пассажирский.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: 2 ступени перед пешеходным переходом высотой 10 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»		
2	Вход (входы) в здание	«ДУ»		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ»		
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДЧ-В»		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДУ»		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступно условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий (капитальный) ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Реконструкция здания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Реконструкция здания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция здания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт. Реконструкция здания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения по поступлению финансовых средств

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

Не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Информация об объекте инфраструктуры для особых детей размещена на «Карте возможностей особого ребёнка» (картавозможностей.рф) в октябре 2018г., актуализирована в октябре 2024г.

(наименование сайта, портала)

Руководитель

рабочей группы заведующий Е.М.Тихонова

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы методист О.В.Миляхова


(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

зам.зав по АХЧ Н.В.Беланова

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов: председатель Берёзовской районной организации инвалидов Г.И.Мурзина

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « 9 » октября 2024 г.
(протокол № _____)

Комиссией (название) по организации обследования
и паспортизации объекта МАДОУ д/с "Малышок"

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок»ул.Дуркина, 28, п.г.т.Березово ХМАО-Югра
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Ширина калитки 0,75м, высота порожка 0,05м	ДУ (Г/К/О/С/У)	Ширина калитки, прохода должна быть не менее 0,9м. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,025 м	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Выстелена тротуарная плитка не соответствует по ширине 1,5м, нет тактильной рельефной разметки.	ДУ (Г/К/О/С/У)	Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м. В условиях сложившейся застройки допускается в пределах прямой видимости снижать ширину пути движения до 1,2 м с карманами в пределах прямой видимости размером не менее 2,0 □ 1,8 м через 25 м. Нанесение тактильной рельефной разметки на пешеходной дорожке непосредственно у здания.	Капитальный ремонт

1.3	Лестница (наружная)	есть			Продублирована пандусом	ДУ (К,О)	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть			-	ДУ (К,О)	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть			-	ДУ (Г/К/О/С/У)	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Частично адаптировано для МГН	ДУ (Г/К/О/С/У)	Обеспечить ДП для МГН	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Ширина калитки 0,65м, высота порожка 2см	ДУ (Г/К/О/С/У)			Ширина калитки, прохода должна быть не менее 0,9м. Запрещены турникеты и непрозрачные калитки 2,5см (по СП 59.13330 – 1,5 см). Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в то числе по зрению.
Выстелена тротуарная плитка не соответствует по ширине 1,5м, нет тактильной рельефной разметки.	ДУ(Г/К/О/С/У)			Нанесение тактильной рельефной разметки на пешеходной дорожке непосредственно у здания. Адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений. Адаптировать площадку перед дверью путем нанесения противоскользящего покрытия. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 для маломобильных групп населения».

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Увеличить ширину входа на территорию, убрать порог, нанести тактильную рельефную разметку, адаптировать площадку противоскользящим покрытием. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 01 от « 09 » октября 2024г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок»

ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра
Наименование объекта, адрес

Наименование объекта, адрес								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	участок на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Не адаптирована для МГН ,выполнена из бетона,без покрытия.	ДУ ((Г/С/У)	Адаптировать ступени путем нанесения противоскользящего покрытия по ГОСТу	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть			-	ДУ (К, О)		Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Адаптирована частично для МГН	ДУ (Г/К/О/С/У)	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "от себя" должна быть не менее 1,2 м, а при открывании "к себе" - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 мВсю лестничную площадку выровнять покрыть плиткой не скользкой, с резиновыми краями.	Капитальный ремонт Реконструкция здания

2.4	Дверь (входная)	есть			Деревянная дверь. Адаптирована частично, проход 0,9 м	ДУ(Г/К/О/С/У)	Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9м. При глубине откоса открытого проема более 1,0м ширину проекта следует принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2м	Капитальный ремонт Реконструкция здания
2.5	Тамбур	есть			Тамбур частично адаптирован для МГН размер глубина 2,2м ширина 1,45м	ДУ (Г/К/О/С/У)	Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2% Глубина тамбуров не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м	Капитальный ремонт Реконструкция здания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Частично адаптировано для МГН	ДУ (Г/К/О/С/У)		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Лестница (наружная)	ДУ(Г/С/У)			Текущий ремонт
Пандус (наружный)	ДУ (К/О)			Не требуется
Входная площадка (перед дверью)	ДУ (Г/К/О/С/У)			Капитальный ремонт
				Реконструкция здания
Дверь (входная)	ДУ (Г/К/О/С/У)			Капитальный ремонт
				Реконструкция здания
Тамбур	ДУ (Г/К/О/С/У)			Капитальный ремонт
				Реконструкция здания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нанести противоскользящее покрытие на наружную лестницу СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок»

ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	план	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Зона ожидания адаптирована не для всех групп МГН	ДУ (Г/К/О/С/У)	Адаптировать для всех групп МГН	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Ширина марша лестниц 98см	ДУ (Г/К/О/С/У)	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. В остальных случаях ширину марша следует принимать по СП 54.13330 и СП 118.13330	Капитальный ремонт Реконструкция здания
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	Капитальный ремонт Реконструкция здания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	-	-	Капитальный ремонт Реконструкция здания
3.5	Дверь	есть			Все двери в здании шириной 90см	ДУ (Г/К/О/С/У)	-	Капитальный ремонт Реконструкция здания

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не адаптированы для всех МГН	ДУ (Г/К/О/С/У)	Установить противопожарные samozакрывающиеся двери с уплотнениями в притворах.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптированы для всех МГН	ДУ (Г/К/О/С/У)	Адаптировать ДП	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДУ (Г/К/О/С/У)			Капитальный ремонт
Лестница (внутри здания)	ДУ (Г/К/О/С/У)			Капитальный ремонт Реконструкция здания
Дверь	ДУ (Г/К/О/С/У)			Капитальный ремонт Реконструкция здания
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ДУ (Г/К/О/С/У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Увеличить ширину лестничного марша, зону ожидания адаптировать ДП, СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения альтернативной формой обслуживания.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок»ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		нет есть	на участке	плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да				Адаптирована не для всех групп МГН	ДУ (Г/О/С/У)	При условии создания доступа для инвалидов на кресло - колясках – обеспечить в кабинете доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло коляски, предусмотреть не менее 5% мест для инвалидов СНИП , СП 4.12.Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками СНИП 3.61	Капитальный ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	да				Адаптирована не для всех групп МГН	ДУ (Г/О/С/У)	Места для инвалидов в зальных помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов; удобный прием пищи (в обеденных залах или кулуарах при залах); оптимальные условия для работы (в	Капитальный ремонт

						читальных залах библиотек); отдыха (в зале ожидания).В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН.	
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет		-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			Адаптирована не для всех групп МГН	ДУ (Г/О/С/У)	Адаптировать для всех МГН	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ (Г/О/С/У)			Капитальный ремонт
Зальная форма обслуживания	ДУ (Г/О/С/У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптировать кабинет, зал для МГН по ГОСТ Р 52880-2007 «Социальное обслуживание населения».

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживанияКомментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	план	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок»

ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет		№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не адаптирована для МГН – не соответствует ГОСТу входная дверь, расположение сантехники, отсутствуют поручни, нет тактильной разметки.	ВНД (Г/К/О/С/У)	Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, ширина –1.65м, глубина – 1,8мВ кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.	Капитальный ремонт Реконструкция здания
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне				ВНД (Г/К/О/С/У)	адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р 51633-2000 Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийное освещение СП 3.57.	Капитальный ремонт Реконструкция здания
--	-------------------------------	--	--	--	--------------------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ВНД (Г/К/О/С/У)			Капитальный ремонт Реконструкция здания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: адаптировать туалетные комнаты для всех групп МГН, –СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок»

ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			- Частично адаптированы для МГН	ДЧ-В (Г/К/О/С/У)	Разместить визуальные средства, значимые для инвалидов, в том числе по зрению..	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	нет			- Частично адаптированы для МГН	ДЧ-В (Г/К/О/С/У)	Установить акустические средства, значимые для инвалидов, в т.ч. по зрению.	Капитальный ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			- Частично адаптированы для МГН	ДЧ-В (Г/К/О/С/У)	Нанести тактильные средства, значимые для инвалидов, в т.ч. по зрению.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Частично адаптированы для МГН	ДЧ-В (Г/К/О/С/У)	Адаптировать для всех МГН	Обеспечить доступность и безопасность для всех групп МГН.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ДЧ-В (Г/К/О/С/У)			Капитальный ремонт
Акустические средства	ДЧ-В (Г/К/О/С/У)			Капитальный ремонт
Тактильные средства	ДЧ-В (Г/К/О/С/У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств –СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».**

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Часть 1

1. Общие сведения об объекте							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
№№ п/п	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорт а доступности ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории и инвалидов	Исполнитель ИПР (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МАДОУ д/с «Малышок»	Ул.Дуркина,28 п.г.т.Березово ХМАО-Югра	01	-	Муниципальное управление	Комитет образования Березовского района	образовательные	Дети 1-7 лет	да	да

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

- 1 раздел – объекты здравоохранения
- 2 раздел - объекты образования
- 3 раздел - объекты социальной защиты населения
- 4 раздел - объекты физической культуры и спорта
- 5 раздел - объекты культуры
- 6 раздел – объекты связи и информации
- 7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
- 8 раздел – жилые здания и помещения
- 9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг
- 10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Часть 2

3. Состояние доступности объекта				4. Управленческое решение					
№№ п/п	Вариант обустройств а объекта ¹	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) ²	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴	Дата контроля	Результаты контроля ⁵	Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Б	ДУ	Нуждается	Капитальный ремонт	2027-2030гг.	ДП	Ежегодно	ДУ	Октябрь 2024г.

¹ указывается один из вариантов: «А», «Б».

²указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

³ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

⁴ указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

⁵дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17.